



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова,
дом 112.

(место составления акта)

«06» июня 2016 г.
14³⁰ часов

АКТ ПРОВЕРКИ № 586/ 5-ЭП-Б

По адресу/адресам: 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, дом 112.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения № 586-р от 18.04.2016 заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору О. А. Ермолаева.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая, внеплановая/ выездная, документарная)

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Брянский институт повышения квалификации работников образования", ИНН 3234014251, ОГРН 1023202747809 (ГАУДПО (повышения квалификации) специалистов "Брянский институт повышения квалификации работников образования").

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки:

«-/-» _____ 2015 г. с -/- час. -/- мин. до -/- час. -/- мин. Продолжительность -/- часа -/- мин.

«-/-» _____ 2015 г. с -/- час. -/- мин. до -/- час. -/- мин. Продолжительность -/- часа -/- мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юр. лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки - 4 рабочих дня / 11 часов 00 минут.

Дата и время нахождения на предприятии (в организации):

«23» мая 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 4 раб. час.;

«24» мая 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 4 раб. час.;

«01» июня 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность - 1 раб. час.;

«06» июня 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность - 2 раб. час..

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ректор ГАУДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования" Пихенько Иван Николаевич, действующий на основании устава, приказ Департамента общего и профессионального образования Брянской области № 67-к от 30.12.2008, о назначении на должность ректора.

(должность, ФИО)



(Подпись)

19.04.2016
11 час. 00 мин.


(Дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ректор ГАУДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования" Пихенько Иван Николаевич, действующий на основании устава, приказ Департамента общего и профессионального образования Брянской области № 67-к от 30.12.2008, о назначении на должность ректора.

(должность, ФИО)



(Подпись)

23.05.2016
11 час. 00 мин.

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

1	Семенов Александр Михайлович	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	Ответственный за проведение проверки
---	------------------------------	---	--------------------------------------

При проведении проверки присутствовал:

- ректор ГАУДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования" Пихенько Иван Николаевич, действующий на основании устава, приказ Департамента общего и профессионального образования Брянской области № 67-к от 30.12.2008, о назначении на должность ректора.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование и пункт НТД, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушение
1	2	3	4
Государственный энергетический надзор			
1.	Заместитель лица ответственного за электрохозяйство имеет группу 3 по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.7.	Ректор Пихенько И.Н.
2.	Лицо ответственное за электрохозяйство не является руководителем или специалистом Потребителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.3.	Ректор Пихенько И.Н.
3.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом от 24.07.2013 № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации): Приложение 8.	Ректор Пихенько И.Н.
4.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть ответственными руководителями работ, производителями работ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2.	Ректор Пихенько И.Н.

5.	Отсутствует список работников, имеющих право проводить единоличный осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2.	Ректор Пихенько И.Н.
6.	Отсутствует перечень средств защиты.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках: Приложение №8, п. 1.2.1, п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3.	Ректор Пихенько И.Н.
7.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках: Приложение №1.	Ректор Пихенько И.Н.
8.	Средства защиты хранятся с нарушением требований правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261): Приложение №8, п. 1.3.1, п. 1.3.2, п.1.3.3, п. 1.3.9.	Ректор Пихенько И.Н.
9.	Отсутствует перечень технической документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.1, п.1.8.2.	Ректор Пихенько И.Н.
10.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 2.7.15.	Ректор Пихенько И.Н.

11.	Частично открыто проложенный заземляющий проводник, не покрашен в черный цвет.	. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п.2.7.7.	Ректор Пихенько И.Н.
12.	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.1, п. 1.8.2, п. 1.5.18.	Ректор Пихенько И.Н.
13.	На лицевой стороне ЩС-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие их диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 2.2.20.	Ректор Пихенько И.Н.
14.	В ЩС-0,4кВ на плавких предохранителях частично отсутствуют надписи, указывающие значение тока плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03) п. 2.2.20.	Ректор Пихенько И.Н.
15.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н): п. 3.13.	Ректор Пихенько И.Н.
16.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2, п. 1.8.9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н): п. 3.13.	Ректор Пихенько И.Н.
17.	Работы в действующих электроустановках выполняются без оформления организационных мероприятий.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н): п. 4.1.	Ректор Пихенько И.Н.

18.	Отсутствует график планово-предупредительных ремонтов (далее-ППР) оборудования электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.6.1, п. 1.6.2, п. 1.6.3.	Ректор Пихенько И.Н.
19.	Силовые кабельные линии и электропровода эксплуатируются с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. Так, например: - открыто проложенные кабели ЩО коридоров (2-го этажа, не закреплены и не снабжены бирками; - на распределительных коробках открытой электропроводки отсутствуют крышки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.7.2, п. 1.6.1, п. 2.4.5. Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002, введены в действие с 1 января 2003 года): п. 2.3.23, п. 2.3.15, п. 2.1.43, п. 2.1.47, п. 2.1.33.	Ректор Пихенько И.Н.
20.	Не составлены должностные инструкции заместителя лица ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.6.	Ректор Пихенько И.Н.
21.	Не проведены испытания и измерения электрооборудования гаража.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.1, п. 2.12.17.	Ректор Пихенько И.Н.
22.	Средства защиты хранятся с нарушением требований правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261): Приложение №8, п. 1.3.1, п. 1.3.2, п. 1.3.3, п. 1.3.9.	Ректор Пихенько И.Н.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)

Пихенько Иван Николаевич

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 586-р от 18.04.2016;
2	Уведомление о проведении проверки № 586-р от 18.04.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Семенов Александр Михайлович
(ФИО)



Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Ректор ГАУДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования" Пихенько Иван Николаевич, действующий на основании устава, приказ Департамента общего и профессионального образования Брянской области № 67-к от 30.12.2008, о назначении на должность ректора.

(ФИО)


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ректор ГАУДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования" Пихенько Иван Николаевич, действующий на основании устава, приказ Департамента общего и профессионального образования Брянской области № 67-к от 30.12.2008, о назначении на должность ректора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



" 06" июня 2016 г.

