



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35; E-mail: nadzor@rtmula.ru
ул. 7 линия, д 11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 586/5-ЭП-Б

241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова,
дом 112.

(место составления предписания)

"06" июня 2016 г.

(дата составления предписания)

Юридическому лицу:

ГАУДПО (повышения квалификации)
специалистов "Брянский институт повышения
квалификации работников образования".

На основании распоряжения № 586-р от 18.04.2016 заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору О.А. Ермолаева о проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Брянский институт повышения квалификации работников образования", ИНН 3234014251, ОГРН 1023202747809 (ГАУДПО (повышения квалификации) специалистов "Брянский институт повышения квалификации работников образования") в части соблюдения обязательных требований законодательства и других нормативных актов в области энергетической безопасности, энергосбережения и энергетической эффективности в период с 23.05.2016 г. по 10.06.2016 г. должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Семеновым Александром Михайловичем, проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Брянский институт повышения квалификации работников образования", ИНН 3234014251, ОГРН 1023202747809 (ГАУДПО (повышения квалификации) специалистов "Брянский институт повышения квалификации работников образования"). требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетической безопасности, энергосбережения и энергетической эффективности.


Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
Государственный энергетический надзор				
1.	Заместитель лица ответственного за электрохозяйство имеет группу 3 по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003;	Устранить.	До 06.09.2016

		зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.7.		
2.	Лицо ответственное за электрохозяйство не является руководителем или специалистом Потребителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.3.	Устранить.	До 06.09.2016
3.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом от 24.07.2013 № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации): Приложение 8.	Устранить.	До 06.09.2016
4.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть ответственными руководителями работ, производителями работ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2.	Устранить.	До 06.09.2016
5.	Отсутствует список работников, имеющих право проводить единоличный осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2.	Устранить.	До 06.09.2016
6.	Отсутствует перечень средств защиты.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках: Приложение №8, п. 1.2.1, п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3.	Устранить.	До 06.09.2016
7.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом	Устранить.	До 06.09.2016

		России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках: Приложение №1.		
8.	Средства защиты хранятся с нарушением требований правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261): Приложение №8, п. 1.3.1, п. 1.3.2, п.1.3.3, п. 1.3.9.	Устранить.	До 06.09.2016
9.	Отсутствует перечень технической документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.1, п.1.8.2.	Устранить.	До 06.09.2016
10.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 2.7.15.	Устранить.	До 06.09.2016
11.	Частично открыто проложенный заземляющий проводник, не покрашен в черный цвет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п.2.7.7.	Устранить.	До 06.09.2016
12.	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом	Устранить.	До 06.09.2016

		России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.1, п. 1.8.2, п. 1.5.18.		
13.	На лицевой стороне ЩС-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие их диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 2.2.20.	Устранить.	До 06.09.2016
14.	В ЩС-0,4кВ на плавких предохранителях частично отсутствуют надписи, указывающие значение тока плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03) п. 2.2.20.	Устранить.	До 06.09.2016
15.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н): п. 3.13.	Устранить.	До 06.09.2016
16.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2, п. 1.8.9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н): п. 3.13.	Устранить.	До 06.09.2016
17.	Работы в действующих электроустановках выполняются без оформления организационных мероприятий.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2 Правила по охране труда при	Устранить.	До 06.09.2016

		эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н): п. 4.1.		
18.	Отсутствует график планово-предупредительных ремонтов (далее-ППР) оборудования электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.6.1, п. 1.6.2, п. 1.6.3.	Устранить.	До 06.09.2016
19.	Силовые кабельные линии и электропровода эксплуатируются с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. Так, например: - открыто проложенные кабели ЩО коридоров (2-го этажа, не закреплены и не снабжены бирками; - на распределительных коробках открытой электропроводки отсутствуют крышки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.7.2, п. 1.6.1, п. 2.4.5. Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002, введены в действие с 1 января 2003 года): п. 2.3.23, п. 2.3.15, п. 2.1.43, п. 2.1.47, п. 2.1.33.	Устранить.	До 06.09.2016
20.	Не составлены должностные инструкции заместителя лица ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.6.	Устранить.	До 06.09.2016
21.	Не проведены испытания и измерения электрооборудования гаража.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.1, п. 2.12.17.	Устранить.	До 06.09.2016
22.	Средства защиты хранятся с нарушением требований правил. 	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.8.2, п. 1.7.3.	Устранить.	До 06.09.2016

	<p>Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261): Приложение №8, п. 1.3.1, п. 1.3.2, п. 1.3.3, п. 1.3.9.</p>		
--	--	--	--

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Ректору ГАУДПО "Брянского института повышения квалификации работников образования" Пихенько Ивану Николаевичу, по адресу: 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, дом 112.

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки и не позднее указанных сроков выполнения пунктов предписания №586/5-ЭП-Б от 06 июня 2016 года направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
Семенов Александр Михайлович
 (Ф.И.О.)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлен:

Ректор ГАУДПО "Брянский институт повышения квалификации работников образования" Пихенько Иван Николаевич, действующий на основании устава, приказ Департамента общего и профессионального образования Брянской области № 67-к от 30.12.2008, о назначении на должность ректора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



"06" июня 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГАУ ДПО БИПКРО
Пихенько И.Н.



» 108 _____ 2016г.

ОТЧЕТ

Об устранении недостатков выявленных государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Семеновым Александром Михайловичем на основании Предписания № 586/5 – ЭП-Б от 6.06.2016г.

№ пп	Конкретное описание выявленного нарушения	Отметка об исполнении	Примечание
1.	Заместитель лица, ответственного за электрохозяйство имеет 3 группу по электробезопасности.	Устранено	Протокол №2052-16-01 От 07.07.2016
2.	Лицо, ответственное за электрохозяйство не является руководителем или специалистом потребителя	Устранено	Копия приказа прилагается
3.	Отсутствует журнал учета по нарядам и распоряжениям	Устранено	Копия прилагается
4.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений быть ответственными руководителями работ, производителями работ	Устранено	Копия прилагается
5.	Отсутствует список работников, имеющих право проводить единоличный осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	Устранено	Копия прилагается
6.	Отсутствует перечень средств защиты	Устранено	Копия прилагается
7.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	Устранено	Копия прилагается
8.	Средства защиты хранятся с нарушением требований правил	Устранено	Хранятся в отдельном шкафу.
9.	Отсутствует перечень технической документации	Устранено	Копия прилагается
10.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства	Устранено	Копии прилагаются
11.	Частично открыто проложенный заземляющий проводник не покрашен в черный цвет.	Устранено	Покрашен в черный цвет
12.	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	Устранено	Копии прилагаются

13.	На лицевой стороне ЩС-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие их диспетчерское наименование.	Устранено	Нанесены надписи ВРУ-0,4 кВ
14.	В ЩС-0,4 кВ на плавких предохранителях частично отсутствуют надписи, указывающие значение тока плавких вставок.	Устранено	На предохранителях нанесены необходимые надписи
15.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Устранено	Копия приказа прилагается
16.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Устранено	Копия прилагается
17.	Работы в действующих электроустановках выполняются без оформления организационных мероприятий.	Устранено	Все работы выполняются с записью в соответствующих журналах.
18.	Отсутствует график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования.	Устранено	Копия прилагается
19.	Силовые кабели и электропровода эксплуатируются с нарушением требований нормативно-правовых актов РФ. Так например: Открыто проложенные кабели ЩО коридоров 2-го этажа не закреплены и не снабжены бирками; на распределительных коробках открытой электропроводки отсутствуют крышки.	Устранено	Кабели ЩО закреплены и снабжены бирками, распределительные коробки закрыты крышками.
20.	Не составлены должностные инструкции заместителя лица ответственного за электрохозяйство.	Устранено	Копия прилагается
21.	Не проведены испытания и измерения электрооборудования гаража.	Устранено	Копия прилагается

Начальник АХЧ



Песков В.А.